

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**  
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз"  
по газопроводу "Союз" за вересень 2014 року

Число місяця	Компонентний склад, % об.										Температура газу при визначенні точки роси вологи (ТТР), °С	Точка роси вологи (ТР): P = 3,92 МПа, °С	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число ВОББЕ вище, ккал/м <sup>3</sup>	Густина		Маса механічних домішок, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>
	Метан	Етан	Пропан	Ізо - бутан	Н - бутан	Пентани	Гексани та вищі	Кисень	Азот	Діоксид вуглецю					відносна	абсолютна, кг/м <sup>3</sup>			
	при 20°С; 101,325 кПа																		
1	95,516	2,399	0,805	0,121	0,130	0,049	0,008	0,008	0,758	0,206	19	-17,0	8 219	11 919	0,5846	0,7044			
2	95,517	2,379	0,804	0,119	0,128	0,047	0,011	0,008	0,779	0,208	19	-16,6	8 216	11 915	0,5846	0,7044			
3	95,508	2,365	0,810	0,119	0,128	0,048	0,012	0,008	0,793	0,209	19	-17,2	8 215	11 912	0,5847	0,7045			
4	95,494	2,424	0,798	0,122	0,115	0,047	0,011	0,008	0,776	0,205	19	-17,4	8 216	11 916	0,5845	0,7043			
5	95,439	2,456	0,815	0,116	0,124	0,046	0,010	0,008	0,777	0,209	19	-16,7	8 220	11 917	0,5849	0,7048			
8	95,492	2,392	0,805	0,119	0,128	0,047	0,010	0,009	0,788	0,210	19	-17,1	8 216	11 913	0,5847	0,7045			
9	95,460	2,403	0,823	0,122	0,134	0,050	0,010	0,007	0,776	0,215	19	-16,9	8 222	11 917	0,5851	0,7050			
10	95,531	2,344	0,808	0,120	0,132	0,049	0,009	0,008	0,788	0,211	19	-16,6	8 214	11 912	0,5846	0,7044			
11	95,501	2,370	0,796	0,119	0,127	0,047	0,009	0,008	0,803	0,220	19	-16,7	8 211	11 907	0,5846	0,7044			
12	95,470	2,390	0,806	0,121	0,129	0,048	0,008	0,009	0,804	0,215	19	-16,5	8 214	11 910	0,5848	0,7047			
15	95,510	2,323	0,806	0,121	0,130	0,052	0,009	0,008	0,823	0,218	19	-16,5	8 210	11 904	0,5847	0,7046			
16	95,519	2,319	0,804	0,121	0,129	0,050	0,011	0,008	0,821	0,218	18	-16,8	8 209	11 904	0,5846	0,7045			
17	95,517	2,319	0,806	0,121	0,131	0,051	0,009	0,008	0,823	0,215	17	-16,8	8 210	11 905	0,5846	0,7045			
18	95,505	2,329	0,806	0,121	0,130	0,051	0,008	0,008	0,825	0,217	17	-16,6	8 209	11 904	0,5847	0,7045			
19	95,534	2,309	0,800	0,120	0,129	0,050	0,011	0,008	0,819	0,220	17	-16,8	8 208	11 903	0,5845	0,7044			
22	95,524	2,320	0,800	0,133	0,124	0,049	0,012	0,008	0,812	0,218	18	-17,9	8 211	11 906	0,5847	0,7045			
23	95,785	2,240	0,732	0,111	0,118	0,046	0,010	0,009	0,762	0,187	17	-17,6	8 197	11 908	0,5826	0,7020	відсутн.	відсутн.	відсутн.
24	95,844	2,221	0,701	0,111	0,116	0,046	0,008	0,008	0,758	0,187	18	-17,3	8 191	11 905	0,5821	0,7014			
25	95,804	2,267	0,714	0,112	0,117	0,045	0,008	0,008	0,742	0,183	18	-17,6	8 197	11 912	0,5823	0,7017			
26	95,800	2,265	0,716	0,113	0,118	0,045	0,007	0,008	0,744	0,184	14	-17,6	8 197	11 911	0,5824	0,7017			
29	95,688	2,332	0,738	0,113	0,117	0,047	0,010	0,009	0,766	0,180	14	-18,8	8 204	11 914	0,5831	0,7026			
30	95,469	2,512	0,831	0,132	0,134	0,042	0,011	0,007	0,661	0,201	14	-18,7	8 240	11 943	0,5851	0,7050			

Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ

Ю.В. Омельченко

Начальник лабораторії

О.В. Стук

**30.09.2014**

Дата

