

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**  
**переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз"**  
**по газопроводу "Союз" за жовтень 2014 року**

Число місяця	Компонентний склад, % об.										Температура газу при визначенні точки роси вологи (ТТР), °С	Точка роси вологи (ТР), (P = 3,92 МПа), °С	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число ВОББЕ вище, ккал/м <sup>3</sup>	Густина		Маса механічних домішок, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>
	Метан	Етан	Пропан	Ізо - бутан	Н - бутан	Пентани	Гексани та вищі	Кисень	Азот	Діоксид вуглецю					відносна	абсолютна, кг/м <sup>3</sup>			
1	95,437	2,539	0,843	0,135	0,138	0,044	0,008	0,007	0,653	0,196	16	-18,3	8 245	11 948	0,5853	0,7053			
2	95,401	2,552	0,841	0,133	0,136	0,044	0,007	0,008	0,675	0,203			8 242	11 943	0,5855	0,7055			
3	95,506	2,495	0,825	0,132	0,134	0,044	0,008	0,007	0,653	0,196			8 239	11 944	0,5848	0,7047			
6	95,783	2,256	0,728	0,114	0,120	0,045	0,007	0,008	0,752	0,187	14	-18,0	8 198	11 910	0,5825	0,7020			
7	95,805	2,247	0,718	0,113	0,118	0,046	0,010	0,008	0,748	0,187			8 197	11 910	0,5824	0,7018			
8	95,784	2,260	0,724	0,114	0,120	0,045	0,008	0,009	0,750	0,186			8 198	11 911	0,5825	0,7020			
9	95,787	2,253	0,728	0,114	0,121	0,045	0,009	0,008	0,748	0,187			8 199	11 911	0,5826	0,7020			
10	95,483	2,502	0,825	0,137	0,137	0,051	0,014	0,009	0,663	0,179	12	-18,2	8 245	11 950	0,5852	0,7051			
13	95,542	2,470	0,808	0,131	0,133	0,048	0,013	0,009	0,669	0,177			8 237	11 945	0,5846	0,7045			
14	95,488	2,499	0,821	0,134	0,136	0,050	0,016	0,009	0,668	0,179			8 243	11 948	0,5851	0,7051			
15	95,524	2,482	0,813	0,132	0,134	0,049	0,014	0,009	0,665	0,178			8 240	11 947	0,5848	0,7047			
16	95,538	2,473	0,815	0,133	0,136	0,047	0,015	0,009	0,657	0,177			8 241	11 948	0,5848	0,7046			
17	95,511	2,483	0,818	0,133	0,136	0,050	0,019	0,009	0,663	0,178	13	-17,8	8 243	11 949	0,5850	0,7050			
20	95,992	2,196	0,720	0,119	0,124	0,042	0,009	0,007	0,637	0,154			8 207	11 934	0,5815	0,7007			
21	95,938	2,226	0,732	0,120	0,123	0,045	0,011	0,007	0,637	0,161			8 211	11 935	0,5819	0,7012			
22	95,934	2,226	0,734	0,121	0,125	0,041	0,012	0,008	0,641	0,158			8 211	11 935	0,5819	0,7012			
23	95,963	2,203	0,732	0,121	0,125	0,042	0,006	0,007	0,649	0,152			8 207	11 933	0,5816	0,7009			
24	95,856	2,261	0,752	0,124	0,128	0,042	0,008	0,008	0,666	0,155			8 214	11 935	0,5824	0,7018			
27	96,158	2,080	0,692	0,113	0,116	0,041	0,008	0,007	0,641	0,144			8 193	11 927	0,5803	0,6993			
28	95,922	2,217	0,740	0,120	0,123	0,041	0,008	0,008	0,659	0,162			8 207	11 930	0,5819	0,7012			
29	96,161	2,072	0,683	0,112	0,115	0,040	0,006	0,007	0,659	0,145	10	-17,9	8 189	11 922	0,5802	0,6991	відсутн.	відсутн.	відсутн.
30	96,187	2,054	0,679	0,111	0,115	0,038	0,006	0,007	0,659	0,144			8 186	11 921	0,5800	0,6989			
31	96,217	2,033	0,675	0,110	0,114	0,039	0,006	0,008	0,659	0,139			8 185	11 921	0,5798	0,6986			

Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ

Ю.В. Омельченко

Начальник лабораторії

О.В. Стук

03.11.2014

Дата