

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
 переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз"
 газопроводу "Союз" за БЕРЕЗЕНЬ 2015 року

Число місяця	Метан, % об.	Етан, % об.	Пропан, % об.	Ізо - бутан, % об.	Н - бутан, % об.	Пентани, % об.	Гексани та вищі, % об.	Кисень, % об.	Азот, % об.	Азот, % мол.	Діоксид вуглецю, % об.	Діоксид вуглецю, % мол.	Точка роси вологи; (P = 3,92 МПа), °С	Теплота згоряння нижча, ккал/м ³	Число ВОБЕ вище, ккал/м ³	Густина		Маса механічних домішок, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Масова концентрація сірководню, г/м ³
																відносна	абсолютна, кг/м ³			
2	96,225	2,051	0,637	0,099	0,101	0,039	0,012	0,010	0,675	0,674	0,151	0,151	-18,3	8 176	11 911	при 20°C; 101,325 кПа				
3	96,235	2,037	0,637	0,100	0,102	0,039	0,013	0,010	0,676	0,675	0,151	0,151	-16,2	8 175	11 911	0,5795	0,6982			
4	96,353	1,895	0,581	0,093	0,094	0,037	0,016	0,011	0,770	0,769	0,150	0,150	-15,8	8 149	11 885	0,5784	0,6969			
5	95,811	2,289	0,745	0,121	0,123	0,046	0,020	0,010	0,659	0,658	0,176	0,177	-17,7	8 217	11 933	0,5829	0,7024			
6	95,853	2,261	0,734	0,119	0,121	0,046	0,020	0,010	0,663	0,662	0,173	0,174	-14,2	8 213	11 931	0,5826	0,7020			
10	95,924	2,236	0,732	0,121	0,121	0,041	0,007	0,008	0,612	0,611	0,198	0,199	-17,8	8 208	11 930	0,5821	0,7011			
11	95,951	2,224	0,730	0,121	0,121	0,040	0,007	0,008	0,604	0,603	0,194	0,195	-17,6	8 208	11 931	0,5819	0,7008			
12	95,892	2,247	0,737	0,122	0,122	0,042	0,007	0,009	0,626	0,625	0,196	0,197	-17,0	8 209	11 929	0,5822	0,7013			
13	95,914	2,239	0,729	0,119	0,120	0,042	0,007	0,009	0,621	0,620	0,200	0,201	-16,4	8 207	11 928	0,5821	0,7011			
16	95,934	2,224	0,732	0,123	0,124	0,042	0,006	0,009	0,615	0,614	0,191	0,192	-16,5	8 208	11 931	0,5820	0,7010			
17	95,897	2,248	0,736	0,121	0,122	0,044	0,007	0,009	0,617	0,616	0,199	0,200	-17,2	8 210	11 930	0,5823	0,7013			
19	95,943	2,217	0,728	0,118	0,119	0,050	0,005	0,009	0,633	0,632	0,178	0,179	-17,4	8 207	11 930	0,5819	0,7008	відсутн.	відсутн.	відсутн.
20	95,874	2,260	0,732	0,119	0,119	0,047	0,007	0,009	0,639	0,638	0,194	0,195	-17,3	8 208	11 928	0,5823	0,7014			
23	95,852	2,275	0,754	0,125	0,127	0,046	0,008	0,009	0,625	0,624	0,179	0,180	-17,7	8 217	11 937	0,5826	0,7017			
24	96,032	2,169	0,708	0,116	0,117	0,042	0,007	0,010	0,625	0,624	0,174	0,175	-17,4	8 200	11 927	0,5812	0,7000			
25	96,055	2,154	0,690	0,113	0,113	0,041	0,006	0,010	0,651	0,650	0,167	0,168	-17,5	8 193	11 922	0,5808	0,6996			
26	96,045	2,160	0,694	0,113	0,115	0,041	0,005	0,009	0,651	0,650	0,167	0,168	-17,6	8 194	11 923	0,5809	0,6997			
27	95,990	2,208	0,685	0,107	0,108	0,041	0,015	0,010	0,670	0,669	0,166	0,167	-16,9	8 195	11 921	0,5812	0,7003			
30	96,060	2,179	0,680	0,107	0,106	0,039	0,006	0,010	0,653	0,652	0,160	0,160	-18,2	8 191	11 921	0,5806	0,6993			
31	96,014	2,213	0,688	0,109	0,109	0,038	0,004	0,009	0,638	0,637	0,178	0,179	-17,9	8 194	11 922	0,5809	0,6997			

Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ

Ю.В. Омельченко 31.03.2015 р.

Начальник лабораторії

О.В. Стук 31.03.2015 р.

