

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз" Черкаської області

Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Умань, Тальне, Ладжинка, Маньківка, Теплик, Хрестинівка, В.Севастьянівка по газопроводу "СОЮЗ" за ТРАВЕНЬ 2016 р.

Число місяця	Компонентний склад, мол.												при 20°C; 101,325 кПа									
	Метан, C1	Етан, C2	Пропан, C3	ізо-бутан, C4	Н - бутан, C4	ісо-пентан, і-C5	н-пентан, н-C5	гексани та вищі, C6+	Кисень, O2	Азот, N2	Діоксид вуглецю, CO2	Густина	Теплота згоріння НИЖЧА	Теплота згоріння НИЖЧА	Теплота згоріння ВИЩА	Теплота згоріння ВИЩА	Число ВОББЕ ниці	Температура точки роси за вологості (P=3,92 МПа)	Масова концентрація сірководню	Масова концентрація меркаптанової сірки	Маса механічних домішок	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	кг/м3	МДж/м3	ккал/м3	МДж/м3	ккал/м3	МДж/м3	°C	г/м3	г/м3	г/м3	
4	95,5170	2,5130	0,7830	0,1220	0,1230	0,0010	0,0240	0,0170	0,0080	0,0080	0,6740	0,2100	0,7034	34,43	8 223	38,17	9 117	49,95	-18,9			
5	95,4190	2,5780	0,8020	0,1260	0,1260	0,0010	0,0240	0,0170	0,0090	0,0080	0,6700	0,2200	0,7043	34,26	8 230	38,00	9 125	49,89	-19,4			
6	95,4980	2,5290	0,7860	0,1220	0,1220	0,0010	0,0240	0,0170	0,0090	0,0080	0,6700	0,2140	0,7036	34,43	8 224	38,18	9 119	49,95	-18,7			
10	95,1230	2,7520	0,8740	0,1360	0,1370	0,0010	0,0270	0,0190	0,0100	0,0080	0,6570	0,2560	0,7070	34,56	8 254	38,31	9 150	50,00	-20,0			
11	95,1480	2,7600	0,8650	0,1340	0,1320	0,0020	0,0230	0,0170	0,0070	0,0080	0,6530	0,2510	0,7066	34,54	8 250	38,30	9 147	50,00	-20,2			
12	95,0320	2,8230	0,8920	0,1380	0,1360	0,0020	0,0250	0,0180	0,0100	0,0080	0,6560	0,2600	0,7077	34,58	8 260	38,34	9 157	50,02	-20,5			
13	94,8100	2,9770	0,9330	0,1440	0,1400	0,0030	0,0270	0,0190	0,0100	0,0080	0,6460	0,2830	0,7096	34,65	8 277	38,41	9 175	50,05	-20,2			
16	95,2590	2,6930	0,8470	0,1320	0,1290	0,0020	0,0250	0,0180	0,0090	0,0080	0,6410	0,2370	0,7058	34,53	8 247	38,28	9 143	50,01	-20,8			
17	95,0910	2,8100	0,8760	0,1360	0,1330	0,0020	0,0250	0,0180	0,0090	0,0080	0,6400	0,2520	0,7071	34,58	8 258	38,33	9 155	50,02	-20,9			
18	95,1290	2,7760	0,8680	0,1350	0,1320	0,0020	0,0250	0,0180	0,0090	0,0080	0,6520	0,2460	0,7068	34,56	8 254	38,31	9 150	50,01	-20,4			
19	95,0420	2,8370	0,8850	0,1380	0,1360	0,0010	0,0250	0,0180	0,0100	0,0080	0,6420	0,2580	0,7076	34,59	8 261	38,34	9 158	50,03	-19,4			
20	94,9750	2,8580	0,9120	0,1410	0,1390	0,0030	0,0260	0,0180	0,0100	0,0080	0,6480	0,2620	0,7083	34,61	8 267	38,37	9 164	50,04	-19,8			
23	95,3610	2,6320	0,8180	0,1280	0,1260	0,0030	0,0240	0,0170	0,0090	0,0080	0,6440	0,2300	0,7049	34,49	8 238	38,24	9 134	49,99	-20,9			
24	95,2130	2,7100	0,8480	0,1340	0,1300	0,0020	0,0240	0,0170	0,0100	0,0080	0,6580	0,2460	0,7061	34,52	8 246	38,28	9 142	49,99	-21,4			
25	95,0590	2,7750	0,8890	0,1390	0,1340	0,0010	0,0250	0,0180	0,0100	0,0080	0,6870	0,2550	0,7074	34,56	8 254	38,31	9 151	49,99	-21,3			
26	94,9900	2,8140	0,9120	0,1410	0,1370	0,0010	0,0260	0,0190	0,0090	0,0080	0,6820	0,2610	0,7081	34,59	8 261	38,34	9 157	50,00	-21,4	0,0000	0,0000	0,0000
27	95,1400	2,7230	0,8830	0,1350	0,1340	0,0010	0,0260	0,0180	0,0090	0,0090	0,6810	0,2410	0,7068	34,55	8 251	38,30	9 147	49,99	-21,2			
30	95,2740	2,5840	0,8360	0,1290	0,1270	0,0020	0,0250	0,0170	0,0130	0,0090	0,7310	0,2530	0,7057	34,46	8 230	38,20	9 124	49,91	-18,3			
31	95,0380	2,7960	0,8940	0,1410	0,1380	0,0060	0,0270	0,0180	0,0140	0,0090	0,6660	0,2530	0,7079	34,59	8262	38,35	9159	50,02	-18,1			

Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. 31.05.2016 р.

Черкаська філія відділу підготовки та контролю надзвичайних лабораторій

Начальник лабораторії Стук О.В. 31.05.2016 р.

Лабораторія, де здійснювалися вимірювання

