

Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"

переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз"; ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазсервіс"; ДП "Укрвавтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автогазгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"

Гайсинський в/м Гайсинське ЛВУМГ  
Вимірально-хіміко-аналітична лабораторія

по газопроводу "Союз"

за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									Температура точки роси волога (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³			
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, І-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, І-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °C	Температура вимірювання/згорання при 20/25 °C															
													Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище									
													ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³						кВт·год/м³		
1												8 152	34,13	9,48	9 040	37,85	10,51	11 897	49,81	13,84								
2												8 152	34,13	9,48	9 040	37,85	10,51	11 897	49,81	13,84								
3	96,4398	1,9094	0,5778	0,0892	0,0857	0,0014	0,0162	0,0113	0,0074	0,0059	0,7079	0,1480	0,6954	8 149	34,12	9,48	9 038	37,84	10,51	11 895	49,80	13,83					-16,4	
4	96,4364	1,8358	0,5547	0,0902	0,0921	0,0012	0,0216	0,0149	0,0102	0,0055	0,7795	0,1579	0,6956	8 140	34,08	9,47	9 026	37,79	10,50	11 878	49,73	13,81					-20,1	
5	96,4832	1,8146	0,5480	0,0888	0,0904	0,0013	0,0210	0,0144	0,0106	0,0058	0,7689	0,1530	0,6952	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,5	
6	96,4634	1,8260	0,5517	0,0894	0,0916	0,0012	0,0215	0,0146	0,0104	0,0052	0,7698	0,1552	0,6954	8 140	34,08	9,47	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,8	
7	96,4761	1,8141	0,5509	0,0893	0,0914	0,0011	0,0213	0,0145	0,0108	0,0053	0,7715	0,1537	0,6953	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,7	
8														8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82						
9														8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82						
10	96,4861	1,8105	0,5511	0,0894	0,0917	0,0012	0,0215	0,0150	0,0104	0,0053	0,7644	0,1534	0,6953	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,9	
11	96,4601	1,8319	0,5587	0,0908	0,0926	0,0012	0,0216	0,0150	0,0107	0,0052	0,7566	0,1556	0,6955	8 142	34,09	9,47	9 031	37,81	10,50	11 883	49,75	13,82					-21,5	
12	96,4658	1,8152	0,5581	0,0906	0,0929	0,0012	0,0216	0,0150	0,0111	0,0081	0,7669	0,1535	0,6955	8 140	34,08	9,47	9 028	37,80	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,0	
13	96,5195	1,7819	0,5462	0,0899	0,0928	0,0012	0,0223	0,0157	0,0112	0,0058	0,7633	0,1502	0,6951	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-19,4	
14	96,5630	1,7592	0,5321	0,0874	0,0899	0,0012	0,0215	0,0150	0,0107	0,0059	0,7664	0,1477	0,6947	8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 878	49,73	13,81					-20,0	
15														8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 878	49,73	13,81						
16														8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 878	49,73	13,81						
17	96,5116	1,7866	0,5464	0,0898	0,0919	0,0013	0,0220	0,0152	0,0120	0,0065	0,7690	0,1477	0,6951	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,3	
18	96,5430	1,7711	0,5400	0,0887	0,0910	0,0012	0,0217	0,0148	0,0108	0,0052	0,7642	0,1483	0,6949	8 135	34,06	9,46	9 024	37,78	10,49	11 880	49,74	13,82					-20,4	
19	96,4700	1,7897	0,5449	0,0898	0,0924	0,0012	0,0219	0,0152	0,0109	0,0107	0,8014	0,1519	0,6953	8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 873	49,71	13,81					-20,6	
20	96,5342	1,7682	0,5353	0,0880	0,0904	0,0012	0,0215	0,0149	0,0118	0,0054	0,7793	0,1498	0,6949	8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 875	49,72	13,81					-20,4	
21	96,4804	1,7899	0,5426	0,0893	0,0917	0,0012	0,0218	0,0151	0,0127	0,0078	0,7955	0,1520	0,6953	8 135	34,06	9,46	9 021	37,77	10,49	11 875	49,72	13,81					-20,5	
22	96,4917	1,7870	0,5375	0,0886	0,0912	0,0012	0,0220	0,0150	0,0132	0,0061	0,7928	0,1537	0,6952	8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 873	49,71	13,81					-20,4	
23														8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 873	49,71	13,81						
24														8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 873	49,71	13,81						
25														8 133	34,05	9,46	9 021	37,77	10,49	11 873	49,71	13,81						
26	96,4294	1,8350	0,5558	0,0910	0,0935	0,0011	0,0222	0,0155	0,0126	0,0058	0,7854	0,1527	0,6957	8 140	34,08	9,47	9 028	37,80	10,50	11 880	49,74	13,82					-20,8	
27	96,5128	1,7782	0,5351	0,0869	0,0890	0,0012	0,0206	0,0141	0,0095	0,0069	0,7943	0,1514	0,6949	8 130	34,04	9,46	9 019	37,76	10,49	11 873	49,71	13,81					-21,5	
28	96,4755	1,8049	0,5450	0,0888	0,0911	0,0012	0,0212	0,0146	0,0106	0,0056	0,7860	0,1555	0,6953	8 135	34,06	9,46	9 024	37,78	10,49	11 875	49,72	13,81					-20,5	
29	96,4373	1,8273	0,5516	0,0902	0,0930	0,0012	0,0221	0,0153	0,0092	0,0081	0,7873	0,1574	0,6956	8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 875	49,72	13,81					-20,7	
30														8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 875	49,72	13,81						
31														8 137	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50	11 875	49,72	13,81						
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам												8 138	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50											
Середньозважене значення теплоти згорання:												8 138	34,07	9,46	9 026	37,79	10,50											

Начальник Гайсинського ЛВУМГ  
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія  
Начальник ВХАЛ  
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу  
Провідний диспетчер з т/г  
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Омельченко Ю.В.  
прізвище  
Стук О.В.  
прізвище  
Зубрицький С.О.  
прізвище

02.01.2019  
дата  
02.01.2019  
дата  
02.01.2019  
дата



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812

Область	ГРС, прямиий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згорання		
		ккал/м³	МДж/м³	кВт·год./м³
Маршрут №812		9026	37,79	10,50
Вінницька	Брацлав С	9026	37,79	10,50
Вінницька	В.Кропивна С	9026	37,79	10,50
Вінницька	В.Севастьянівка Красносілка (Вінницягаз) С	9026	37,79	10,50
Вінницька	ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Гайсин С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Красне С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Ладижин МХП С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Ладижин С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Ладижин ТЕС С	9025	37,78	10,50
Вінницька	Немирів С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Немирів р-н С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Носівці С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Тарасівка С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Теплик С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Томашпіль Моївка С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Томашпіль С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Тростянець С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Тульчин Кирнасівка С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Тульчин С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Четвертинівка МХП С	9024	37,78	10,50
Вінницька	Четвертинівка С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Чечелівка С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Шляхова С	9026	37,79	10,50
Вінницька	Ярмолинці С	9026	37,79	10,50
Кіровоградська	Капітанівка С	9026	37,79	10,50
Кіровоградська	Н.Миргород С	9026	37,79	10,50
Кіровоградська	Надлак С	9026	37,79	10,50
Кіровоградська	Побузька С	9026	37,79	10,50
Кіровоградська	<b>Побузька ПФК С</b>	<b>9025</b>	<b>37,79</b>	<b>10,50</b>
Кіровоградська	Смоліно С	9026	37,79	10,50
Черкаська	АГНКС- КРЕДО С	9025	37,79	10,50
Черкаська	Будище С	9026	37,79	10,50
Черкаська	В.Севастьянівка (Уманьгаз) С	9026	37,79	10,50
Черкаська	В'язівка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз") С	9025	37,79	10,50
Черкаська	Звенигородка Ватутіне С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Звенигородка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	КС Тальне УТК С	9028	37,80	10,50
Черкаська	Катеринополь С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Ладжинка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Лебедин С	9027	37,79	10,50
Черкаська	Лисянка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Макіївка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Маньківка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Монастирище С	9026	37,79	10,50
Черкаська	ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Тальне С	9027	37,80	10,50
Черкаська	Тальне, район С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Умань С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Христинівка С	9026	37,79	10,50
Черкаська	Шпола С	9026	37,79	10,50

Начальник Гайсинського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Начальник ВХАЛ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Провідний диспетчер з т/г

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Омельченко Ю.В.

прізвище

02.01.2019

дата

Стук О.В.

прізвище

02.01.2019

дата

Зубрицький С.О.

прізвище

02.01.2019

дата

