

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз" Черкаська область за період з 05.05.2015 р. по 29.05.2015 р.
 газопроводу "Союз" за ТРАВЕНЬ 2015 року

Число місяця	Метан, % об.	Етан, % об.	Пропан, % об.	Ізо - бутан, % об.	Н - бутан, % об.	Пентани, % об.	Гексани та вищі, % об.	Кисень, % об.	Азот, % об.	Азот, % мол.	Діоксид вуглецю, % об.	Діоксид вуглецю, % мол.	Точка роси вологи; (P = 3,92 МПа), °С	Теплота згоряння нижча, ккал/м ³	Число ВОББЕ вище, ккал/м ³	Густина		Маса механічних домішок, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Масова концентрація сірководню, г/м ³
																відносна	абсолютна, кг/м ³			
при 20°C; 101,325 кПа																				
5	95,720	2,298	0,718	0,110	0,111	0,043	0,013	0,011	0,770	0,769	0,206	0,207	-18,0	8 195	11 903	0,5828	0,7023			
6	95,794	2,274	0,712	0,109	0,111	0,040	0,005	0,010	0,741	0,740	0,204	0,205	-20,4	8 192	11 905	0,5822	0,7013			
7	95,780	2,294	0,718	0,111	0,112	0,041	0,006	0,010	0,728	0,727	0,200	0,201	-22,5	8 196	11 910	0,5824	0,7015			
8	95,586	2,434	0,756	0,115	0,116	0,042	0,005	0,010	0,719	0,718	0,217	0,218	-21,6	8 211	11 917	0,5837	0,7030			
12	95,242	2,667	0,853	0,134	0,133	0,052	0,009	0,010	0,665	0,664	0,235	0,236	-21,5	8 252	11 944	0,5866	0,7066			
13	95,267	2,635	0,855	0,136	0,138	0,051	0,008	0,009	0,671	0,670	0,230	0,231	-21,0	8 251	11 944	0,5865	0,7064			
14	95,170	2,702	0,873	0,139	0,141	0,056	0,009	0,010	0,657	0,656	0,243	0,244	-19,8	8 260	11 948	0,5873	0,7074			
15	95,127	2,715	0,889	0,144	0,146	0,055	0,014	0,010	0,661	0,660	0,239	0,240	-23,1	8 266	11 952	0,5878	0,7079			
18	95,349	2,581	0,832	0,132	0,133	0,049	0,008	0,010	0,683	0,682	0,223	0,224	-20,7	8 242	11 938	0,5858	0,7056			
19	95,383	2,560	0,825	0,129	0,130	0,047	0,007	0,010	0,685	0,684	0,224	0,225	-19,7	8 237	11 935	0,5855	0,7052			
20	95,330	2,589	0,833	0,129	0,130	0,051	0,009	0,010	0,693	0,692	0,226	0,227	-18,9	8 241	11 936	0,5859	0,7057			
21	95,334	2,587	0,831	0,127	0,128	0,050	0,009	0,009	0,697	0,696	0,228	0,229	-19,4	8 239	11 934	0,5858	0,7056			
22	95,342	2,567	0,835	0,129	0,130	0,049	0,010	0,010	0,698	0,697	0,230	0,231	-19,6	8 239	11 933	0,5859	0,7057			
25	95,247	2,602	0,882	0,141	0,150	0,057	0,013	0,009	0,673	0,672	0,226	0,227	-20,5	8 258	11 949	0,5871	0,7071			
26	95,532	2,418	0,806	0,128	0,134	0,052	0,012	0,009	0,701	0,700	0,208	0,209	-21,0	8 229	11 931	0,5848	0,7044			
27	95,628	2,346	0,775	0,123	0,127	0,051	0,011	0,010	0,714	0,713	0,215	0,216	-21,4	8 216	11 921	0,5840	0,7035			
28	95,445	2,447	0,809	0,128	0,132	0,055	0,011	0,010	0,734	0,733	0,229	0,230	-21,4	8 227	11 923	0,5853	0,7050			
29	95,104	2,680	0,901	0,143	0,145	0,058	0,010	0,010	0,692	0,691	0,257	0,258	-21,8	8 261	11 943	0,5880	0,7082	відс.	відс.	відс.

Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ

Ю.В. Омельченко

29.05.2015 р.

Начальник лабораторії

О.В. Стук

29.05.2015 р.

