

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Машківка

(місце складання)

№ 1

від « 12 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
працівником(ами) виконавця робіт ТрМ «Ушаківський»
майстер ДПВГ Скитенько М.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

вир. Повтєнко

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) фасадний газопровід потребує покраски
- 2) вигукний вільний доступ до вхідного газопроводу до кв № та фасад будин.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). За результатами обстеження припинено газопостачання: в квартирі №6 та №3

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасити фасадний газопровід;
Забезпечити вільний доступ до вхідного газопроводу до кв №6

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мр Скитенько М.С.

12.05.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)