

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

за період з 01.09.2026р по 30.09.2026р

Маршрут № 812

передано від ТОВ "Оператор ГТС України" (Подільське ДВУМ) та прийнятого Вінницька філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України", Черкаська філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України", ПАТ Уманьгаз, Кропивницька філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України", Миколаївська філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України", ТОВ "Газовик", ВРТП "Укргазсервіс", ПОСП "Уманський тепличний комбінат", ТОВ "Автотрансгаз", ТОВ "Кредо", ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат", ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"

"СОЮЗ"

ВЛ Гусятинського ПМ Подільського ДВУМ (Гайсинського ПМ), Свідчення про технічну компетентність №Ф 278 від 05.03.2025 чинне до 04.03.2028 р

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																			
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, і-C4	н-бутан, н-C4	ізо-пентан, і-C5	н-пентан, н-C5	гексан та вище, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	інший, H2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання згоряння при 20 25°С						Температура точки роси пологі (Р = 3,02 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводів, °С	Масова концентрація сірководню, мг/м³	Масова концентрація меркантилової сірки, мг/м³	Маса механічних домішок, г/м³						
																Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища								Чисто Воббе вище					
																ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³						ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³			
1																8317	34,82	9,67	9208	38,55	10,708	11711	49,03	13,619								
2																8317	34,82	9,67	9208	38,55	10,708	11711	49,03	13,619								
3																8317	34,82	9,67	9208	38,55	10,708	11711	49,03	13,619								
4	90,9609	4,4545	1,1339	0,1427	0,2363	0,0049	0,0665	0,0574	0,1157	0,0057	1,4275	1,3940		0,7441	0,6178	8314	34,81	9,67	9205	38,54	10,706	11713	49,04	13,622	-1,5	-2,6						
5																8314	34,81	9,67	9205	38,54	10,706	11713	49,04	13,622								
6																8314	34,81	9,67	9205	38,54	10,706	11713	49,04	13,622								
7	91,4264	4,3938	1,0574	0,1317	0,2100	0,0048	0,0584	0,0493	0,0989	0,0025	1,3031	1,2637		0,7392	0,6136	8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11739	49,15	13,653	-1,6	-2,8						
8																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11739	49,15	13,653								
9																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11739	49,15	13,653								
10	91,6955	4,2478	1,0586	0,1469	0,2380	0,0051	0,0668	0,0557	0,1187	0,0024	1,3409	1,0236		0,7374	0,6122	8331	34,88	9,69	9224	38,62	10,728	11789	49,36	13,711	-1,8	-2,4						
11																8331	34,88	9,69	9224	38,62	10,728	11789	49,36	13,711								
12																8331	34,88	9,69	9224	38,62	10,728	11789	49,36	13,711								
13																8331	34,88	9,69	9224	38,62	10,728	11789	49,36	13,711								
14	91,5175	4,3381	1,0498	0,1302	0,2061	0,0047	0,0560	0,0468	0,0971	0,0055	1,3173	1,2309		0,7382	0,6128	8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653	-3,2	-2,8						
15																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
16																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
17																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
18																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
19																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
20																8300	34,75	9,65	9191	38,48	10,689	11739	49,15	13,653								
21	91,4954	4,3876	1,0372	0,1278	0,2024	0,0047	0,0596	0,0507	0,1080	0,0030	1,3873	1,1363		0,7380	0,6126	8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669	-4,2	-2,8						
22																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
23																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
24																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
25																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
26																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
27																8307	34,78	9,66	9198	38,51	10,697	11754	49,21	13,669								
28	91,2083	4,5262	1,0999	0,1344	0,2120	0,0046	0,0584	0,0491	0,0921	0,0050	1,3638	1,2462		0,7404	0,6147	8314	34,84	9,67	9205	38,54	10,706	11742	49,16	13,656	-5,1	-2,6	0,00100	0,00100	0,0005			
29																8314	34,84	9,67	9205	38,54	10,706	11742	49,16	13,656								
30																8314	34,84	9,67	9205	38,54	10,706	11742	49,16	13,656								
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам														Середньо вважене значення теплоти згоряння:										87,04 - 87,95 9,66 9,66 9,66 9,66 10,701								

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згоряння:

Провідний хімік

Оксана СТУЗ

Начальник управління Подільського ДВУМ

Олександр ПУПІН

привласнює



01.10.2026

ДЗ"Г

01.10.2026

ДЗ"Г

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згорання			Середньозважене значення вищої теплоти згорання			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	нор-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	нор-пентан, нор-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С	
Маршрут №812			8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,1436	4,3874	1,0657	0,1335	0,2136	0,0048	0,0603	0,0509	0,1052	0,0040	1,3653	1,2056	0,7392
Черкаська	Ладизинка (ГРС Ладизинка)	56ZOPCHR10049014	8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,1436	4,3869	1,0654	0,1331	0,2127	0,0048	0,0603	0,0510	0,1053	0,0039	1,3704	1,1998	0,7392
Черкаська	АГНКС-КРЕДО (ПВВГ АГНКС КРЕДО МП "СОЮЗ")	56ZOPCHR10049030																			
Черкаська	Умань (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598913	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13816	4,3886	1,0712	0,1347	0,2162	0,0048	0,0607	0,0514	0,1057	0,0040	1,3647	1,2163	0,7395
Черкаська	Уманський тепл. комбінат (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598921	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13958	4,3817	1,0769	0,1351	0,2168	0,0048	0,0607	0,0513	0,1055	0,0041	1,3609	1,2125	0,7394
Черкаська	Велика Севастіянівка (ГРС В. Севастіянівка)	56ZOPCHR4060201T	8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,13953	4,3900	1,0672	0,1338	0,2142	0,0048	0,0605	0,0512	0,1055	0,0040	1,3671	1,2054	0,7393
Черкаська	Красношлях (ГРС Велика Севастіянівка)	56ZOPCHR4060202R	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,701	0,13911	4,3895	1,0687	0,1341	0,2149	0,0048	0,0606	0,0512	0,1056	0,0040	1,3667	1,2089	0,7394
Черкаська	Маньківка (ГРС Маньківка)	56ZOPCHR40607019	8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,13936	4,3931	1,0671	0,1337	0,2139	0,0048	0,0605	0,0511	0,1055	0,0040	1,3685	1,2043	0,7393
Черкаська	Монастирище (ГРС Монастирище)	56ZOPCHR40608023	8310	34,79	9,66	9202	38,53	10,701	0,13950	4,3899	1,0678	0,1340	0,2145	0,0048	0,0605	0,0512	0,1055	0,0040	1,3665	1,2063	0,7393
Черкаська	Христинівка (ГРС Христинівка)	56ZOPCHR40609011	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,701	0,13937	4,3904	1,0683	0,1340	0,2146	0,0048	0,0605	0,0512	0,1055	0,0040	1,3669	1,2065	0,7394
Кіровоградська	Побузьке (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004901H	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,702	0,13861	4,3920	1,0694	0,1341	0,2149	0,0048	0,0606	0,0512	0,1055	0,0041	1,3672	1,2102	0,7394
Кіровоградська	Побузький феромагнетит (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004902F	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13796	4,3852	1,0726	0,1351	0,2171	0,0048	0,0609	0,0514	0,1059	0,0041	1,3646	1,2187	0,7396
Вінницька	Носівка (ГРС Носівка)	56ZOPVIN2002701G																			
Вінницька	ВРПН УТЕС (SP 3 АС-18)	56ZOPVIN2002702E																			
Вінницька	Брацлав (ГРС Брацлав)	56ZOPVIN4056601S	8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,13978	4,3930	1,0662	0,1335	0,2135	0,0048	0,0604	0,0511	0,1054	0,0040	1,3682	1,2024	0,7393
Вінницька	Гайсин (ГРС Гайсин)	56ZOPVIN4056801K	8310	34,79	9,66	9202	38,52	10,701	0,13878	4,3884	1,0697	0,1343	0,2153	0,0048	0,0606	0,0512	0,1055	0,0041	1,3653	1,2130	0,7395
Вінницька	Ладизин ТЕС (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056901G	8306	34,78	9,66	9197	38,51	10,696	0,14455	4,3878	1,0517	0,1299	0,2065	0,0047	0,0599	0,0500	0,1046	0,0038	1,3694	1,1871	0,7380
Вінницька	Ладизин (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056902E	8311	34,79	9,67	9202	38,53	10,702	0,13875	4,3891	1,0697	0,1344	0,2154	0,0048	0,0606	0,0513	0,1057	0,0041	1,3667	1,2108	0,7395
Вінницька	МХН (ГРС ЛАДИЗИН)	56ZOPVIN4056903C	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13943	4,3794	1,0710	0,1352	0,2170	0,0048	0,0607	0,0513	0,1057	0,0041	1,3609	1,2155	0,7395
Вінницька	Немирів район (ГРС Немирів)	56ZOPVIN4057001A	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13884	4,3851	1,0706	0,1348	0,2163	0,0048	0,0608	0,0514	0,1058	0,0041	1,3650	1,2131	0,7395
Вінницька	Немирів місто (ГРС Немирів)	56ZOPVIN40570028	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,701	0,13939	4,3890	1,0681	0,1341	0,2148	0,0048	0,0606	0,0512	0,1057	0,0040	1,3669	1,2071	0,7394
Вінницька	Томашпіль (ГРС Томашпіль)	56ZOPVIN4057401V	8310	34,79	9,66	9201	38,52	10,701	0,13864	4,4058	1,0679	0,1342	0,2126	0,0047	0,0608	0,0507	0,1039	0,0041	1,3676	1,2031	0,7393
Вінницька	Молода (ГРС Томашпіль)	56ZOPVIN4057402T	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,702	0,13873	4,3880	1,0696	0,1343	0,2154	0,0048	0,0607	0,0513	0,1057	0,0041	1,3669	1,2111	0,7395
Вінницька	Тулчин місто (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057601N	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13775	4,3877	1,0725	0,1358	0,2169	0,0048	0,0609	0,0515	0,1061	0,0041	1,3666	1,2161	0,7396
Вінницька	Киринівка (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057602L	8311	34,80	9,67	9202	38,53	10,702	0,13922	4,3923	1,0696	0,1344	0,2153	0,0048	0,0606	0,0512	0,1053	0,0040	1,3654	1,2048	0,7394
Вінницька	Вінна Кривинка (ГРС Вішня Кривинка)	56ZOPVIN4057801F	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,702	0,13909	4,3890	1,0689	0,1341	0,2151	0,0048	0,0606	0,0513	0,1057	0,0040	1,3669	1,2096	0,7394
Вінницька	Тарасівка (ГРС Тарасівка Тульчинський р-н)	56ZOPVIN4058401U	8310	34,79	9,67	9202	38,53	10,701	0,13940	4,3886	1,0689	0,1342	0,2151	0,0048	0,0606	0,0513	0,1058	0,0040	1,3673	1,2094	0,7394

Винищувач	Четвертинська (ГРС Четвертинська)	56ZOPVIN4058501M	8310	34,79	9,67	9202	38,53	0,702	91,3888	4,4097	1,0691	0,1342	0,2150	0,0048	0,0000	0,0512	0,1055	0,0040	1,3669	1,2096	0,7394
Винищувач	ММІІ (ГРС Четвертинська)	56ZOPVIN4058502K	8310	34,78	9,66	9204	38,51	0,7008	91,4371	4,4078	1,0624	0,1298	0,2155	0,0047	0,0089	0,0498	0,1031	0,0038	1,3708	1,1754	0,7386
Винищувач	Чечелівка (ГРС Чечелівка)	56ZOPVIN4058601I	8310	34,79	9,66	9202	38,52	0,701	91,3972	4,3991	1,0687	0,1341	0,2148	0,0048	0,0000	0,0512	0,1055	0,0040	1,3668	1,2092	0,7394
Винищувач	Шижова (ГРС Шижова)	56ZOPVIN4058701E	8310	34,79	9,66	9201	38,52	0,701	91,3948	4,3927	1,0667	0,1336	0,2137	0,0048	0,0001	0,0511	0,1055	0,0040	1,3687	1,2041	0,7393
Винищувач	Ярмолинці (ГРС Ярмолинці)	56ZOPVIN40588028	8310	34,79	9,66	9201	38,52	0,701	91,3906	4,3906	1,0685	0,1340	0,2147	0,0048	0,0000	0,0512	0,1055	0,0040	1,3668	1,2088	0,7394
Винищувач	Теплик (ГРС Теплик)	56ZOPVIN4059101X	8310	34,79	9,67	9202	38,53	0,702	91,3882	4,3906	1,0691	0,1342	0,2150	0,0048	0,0000	0,0513	0,1056	0,0040	1,3672	1,2094	0,7394
Винищувач	Тростянець (ГРС Тростянець)	56ZOPVIN4064201B	8310	34,79	9,66	9201	38,52	0,701	91,4044	4,3884	1,0659	0,1337	0,2138	0,0048	0,0004	0,0510	0,1054	0,0040	1,3656	1,2026	0,7392

Провідний хімік

Оксана СТУК

01.10.2026

Начальник управління Подільського ЛВУМГ

Олександр ШУТШИН

01.10.2026

