Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 196 від «27» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук М. Росляк ОМ Тонконцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1/5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) негерметичність вхідних кранів та зєднань
3) відсутні акти ОВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перемастити (перекладувати) зєднання та крани
подати акти ОВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бойцук М. Росляк ОМ 27.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов ОМ

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 196 від «26» 10 2022 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бабуш Р.І. Ростик О.М. Томанцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) нечерпаючість вхідних кранів та задмани
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перемастити (перепакувати) крани та задмани
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бабуш Р.І. Ростик О.М. 26.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Томанцов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 201 від «29» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Р.І. Роспек О.М. Тонконуов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутнє прокладки на костилях
2) аварійна контр.гайка, нечерпатичність з'єднань вхідних
3) кранів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
не пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі, замінити аварійну контр.гайку, перепакувати з'єднання вхідних кранів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Р.І. Роспек О.М. 29.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 170 від « 5 » жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук Лі Росляк ОМ Тонкондов ОМ
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) аварійна контр-гайка
3) відсутні (про) акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
замінити аварійну контр-гайку
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження
Бойцук Лі Росляк ОМ 5.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонкондов ОМ

структаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 197 від «27» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПБАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Р.І. Ростик О.М. Тонконуов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №_____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) нечерметичність зєднань вводних кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перекачувати зєднання вводних кранів
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Р.І. Ростик О.М. 27.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ушани № 199 від «30» 11 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Росляк ОМ Тонконуов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність зєднань вводних кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перепакувати зєднання вводних кранів
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук М. Росляк ОМ 30.11
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 200 від «30» 10 2022 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Росяк О.М. Тонконцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність вводних кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі, перемастити (перемакувати) вводні крани та зєднання, подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук М. Росяк О.М. 30.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 201 від «____»_____20__ року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцун М. Росяк О.М. Тонконуров О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не профарбований газопровід, кріпити кронштейни на костилю
2) негерметичність дерната, вкорінення трави б
3) відсутні акти ВВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
профарбувати газопровід, встановити кронштейни на костилі
перепанувати відмостку, вкорінення дерната
видати акти ВВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Бойцун М. Росяк О.М. 30.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Тонконуров О.М.
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 173 від «5» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ УМАНЬГАЗ
Бойчук Р.І. Росляк О.М. Томкомцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8/117.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) нечерметичність вхідного крану
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перешастити (перепонувати) вхідний кран
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Бойчук Р.І. Росляк О.М.	5.10		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Томкомцов О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 175 від «5» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
рацівником(ами) виконавця робіт ПОАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцун М. Росляк О.М. Тонконцов О.М.
айменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
иконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8/118.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність ввізного крану
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ро що складено акт про недопуск (додається).
а результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перемостити ввізний кран.
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного ідключення газового обладнання.

рацівник, З актом ознайомлений:
кий виконав обстеження

Бойцун М. Росляк О.М. 5.10 _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов О.М.

нструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 174 від « 5 » жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Рі Роблек ОМ Томкомцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8/119.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Рі Роблек ОМ 5.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Томкомцов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 169 від «2» жовтня 2020 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Рибончук ДС. Роспек ОМ Тонконцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) свищ на газопроводі, негерметичність з'єднань кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / [illegible] ів та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
заварити свищ, перепакувати (підтягнути) з'єднання кранів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який вик[illegible]
Рибончук ДС. Роспек ОМ 2.10.
(прізвище (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки корі[illegible]вання газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 172 від «5» жовтня 20 22 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук А/ Рослик ОМ Тонконцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14/1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження _____
Бойчук А/ Рослик ОМ 5.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 176 від «9» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук М. Рожек ОМ Тонконцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність вхідних кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перемастити крани, перекакувати зєднання
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бойцук М. Рожек ОМ 9.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов ОМ

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 180 від «7» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
рацівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Рослик О.М. Тонконуов О.М.
айменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
иконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ро що складено акт про недопуск (додається).
а результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
ідключення газового обладнання.

рацівник, З актом ознайомлений:
кий виконав обстеження

Бойчук М. Рослик О.М. 7.10. _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов О.М.

іструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 177 від «9» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук Рі Роспяк ОМ Тонконуов ОМ,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) аварійні крани та негерметичність на зєднаннях
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі замінити аварійні крани та перепакувати зєднання подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Бойцук Рі Роспяк ОМ 9.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 178 від « 7 » жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук М.І. Росляк О.М. Тонконцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилях
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження
Бойцук М.І. Росляк О.М. 7.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов О.М.
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 179 від «7» жовтня 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Росляк ОМ. Тонконуов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) неефективність з'єднань кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перепалювати (підтягнути) з'єднання кранів
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Бойчук М. Росляк ОМ 7.10 _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов ОМ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 181 від «7» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
рацівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук Р.І. Рослик О.М. Тонконцов О.М.
айменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
иконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №_____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність зєднань кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ро що складено акт про недопуск (додається).
а результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, подати акти ДВК
встановити прокладки на костилі, перепакувати
(підтягнути) зєднання кранів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного ідключення газового обладнання.

рацівник, З актом ознайомлений:
кий виконав обстеження

Бойцук Р.І. Рослик О.М. 7.10. _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконцов О.М.

нструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 183 від «12» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____,
рацівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойцук Р.І. Росляк О.М. Тонконуров О.М.
айменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
иконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність ввідного крану
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ро що складено акт про недопуск (додається).
а результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
перемастити ввідний кран
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного ідключення газового обладнання.

рацівник, З актом ознайомлений:
кий виконав обстеження

Бойцук Р.І. Росляк О.М.	12.10	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Тонконуров О.М.
структаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 182 від «12» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бабук М.І. Рослик О.М. Тонюнцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:

Бабук М.І. Рослик О.М. 12.10. _____ _____
(прізвище, ім'я
(за наявності), підпис)
Тонюнцов О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 184 від «13» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» 20 року №
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Байцук Ні Рослик ОМ Танчанцов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 104.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на постилах
2) негерметичність зєднань ввідних кранів
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на постилі
перепакувати зєднання ввідних кранів
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеже
Байцук Ні Рослик ОМ 13.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Танчанцов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 168 від « 2 » жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
рацівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Рибонгук ДС Роспен ОМ Тонконгов ОМ
айменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
иконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 106.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) нечерметичність зєднань кранів, газопровід частково зашитий
3) утеплювачем, відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ро що складено акт про недопуск (додається).
а результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі, нерметичність (протягнути) зєднання кранів, зашити (відкрити) газопровід від утеплювача, подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного ідключення газового обладнання.

рацівник, З актом ознайомлений:
кий виконав обстеження

Рибонгук ДС Роспен ОМ 2.10 _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконгов ОМ

іструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 187 від «22» 10 2020 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Р.І. Роскоп О.М. Танкануов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність вхідних кранів та з'єднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі перешастити (перепакувати) вхідні крани та з'єднання подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Бойчук Р.І. Роскоп О.М. 22.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Танкануов О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 194 від «23» 10 2020 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бабаук Ю.І. Роспок О.М. Танкомцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на постилах
2) негерметичність вводних кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на постилі перепастити (перепалувати) вводні крани та зєднання подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бабаук Ю.І. Роспок О.М. 23.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Танкомцов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 191 від «23» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Росляк ОМ Танкоєдов ОМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) _____
2) _____ костиляє
3) відсутні акти РВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки [illegible] виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід
встановити прокладки на костилі
подати акти РВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Бойчук М. Росляк ОМ 23.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Танкоєдов ОМ

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 188 від «21» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Р.І. Рослик О.М. Томашуков О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) аварійний вхідний кран, негерметичність кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід встановити прокладки на костилі замінити аварійний кран, перешастити (перепакувати) крани та зєднання, подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Р.І. Рослик О.М. 21.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Томашуков О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 189 від «23» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ УМАНЬГАЗ
Бойчук Р.І. Роскан О.М. Тонконуєв О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на кастелях
2) аварійний вводний кран, негерметичність кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на кастелі, замінити аварійний кран, перемастити (перемазувати) крани та зєднання, подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Р.І. Роскан О.М. 23.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуєв О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 193 від «22» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Байдук Р.І. Росляк О.М. Танкомцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13/15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Байдук Р.І. Росляк О.М. 22.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Танкомцов О.М.

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 190 від «22» жовтня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук Ю.І. Рослик О.М. Томанцов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилі
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бойчук Ю.І. Рослик О.М. 22.10
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Томанцов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 192 від «22» жовтня 2022 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ „УМАНЬГАЗ"
Бойчук М. Росляк О.М. Тонконуов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) відсутні акти ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилі
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бойчук М. Росляк О.М. 22.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 135 від «16» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ «УМАНЬГАЗ»
Бойцун М.І. Ясько О.М. Гончаров О.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не перекриває задвижку, відсутні пропадуги на коштах
2) негерметичність кранів та зрізано витік на фланці
3) відсутні акти ОВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
перекрувати задвижку, встановити пропадуги на кошти
перекрити (герметизувати) крани та зрізання, усунути витік
на фланці, подати акти ОВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Бойцун М.І. Ясько О.М. Гончаров О.О.	16.10.26	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань № 186 від «16» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ „УМАНЬГАЗ"
Байцук М. Рослик О.М. Тонконуов О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні прокладки на костилях
2) негерметичність вхідних кранів та зєднань
3) відсутні акти ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити прокладки на костилях
перепакувати (перешастити) вхідні крани та зєднання
подати акти ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Байцук М. Рослик О.М. 16.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Тонконуов О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Умань (місце складання) № 195 від «23» 10 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ "УМАНЬГАЗ"
Бабуш М. Роман ОН Гончаров ОП
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 84.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) не пофарбований газопровід, відсутні пропагарні на постаті
2) корозія металу на перехідних та кранах
3) відсутні акти ВВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопровід, встановити пропагарні на постаті
перехідники (корозія металу) фарбування на кранах
надати акти ВВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бабуш М. Р. Роман ОН 23.10.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)